

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ128.RU.C01615

Срок действия с 16.11.2023 по 15.11.2026

№ 1162420

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.128 от 14.12.2022 года.

ПРОДУКЦИЯ Кабельные вводы латунные ВКД, ВКБЗ; кабельные вводы нержавеющие ВКБЗ; кабельные вводы пластмассовые МG, PГ, ВКД; клапаны латунные и пластмассовые КД Кабельные вводы латунные М, G, PГ, NPT, ВК, ВК1, ВК-М-МР, ВКЭ1, ВКХ; кабельные вводы нержавеющие ВК; заглушки латунные ЗР1 и ЗР2: (см. приложение - бланки №№ 1162421-1162422)
ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023
Серийный выпуск

код ОКПД2
27.33.13.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ код ТН ВЭД
ГОСТ 14254 — 2015

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Завод электротехнической арматуры»
Юридический адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский р-н, р/п. Краснообск, ул. Восточная, д.4/1, оф.10
ИНН: 5405340660

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Завод электротехнической арматуры»
Юридический адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский р-н, р/п. Краснообск, ул. Восточная, д.4/1, оф.10
Телефон: (383) 308-72-36. E-mail: nzeta.ru
ИНН: 5405340660

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 055-11-23-Д-ВТ, 056-11-23-Д-ВТ, 057-11-23-Д-ВТ, 058-11-23-Д-ВТ от 08.11.2023 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

Подпись

И.В. Михайлов
инициалы, фамилия

М.Н. Бабенков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ128.RU.C01615

№ 1162421

Код ОКПД2 Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.130	Кабельные вводы латунные ВКД, ВКБЗ; кабельные вводы нержавеющей ВКБЗ; кабельные вводы пластмассовые МG, PГ, ВКД; клапаны латунные и пластмассовые КД Кабельные вводы латунные М, G, PГ, NPT, ВК, ВК1, ВК-М-МР, ВКЭ1, ВКХ; кабельные вводы нержавеющей ВК; заглушки латунные ЗР1 и ЗР2	ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023
	Кабельные вводы общепромышленные латунные типов М, ВК, G, PГ, NPT, ВК1; нержавеющей типа ВК для герметичного ввода небронированного кабеля в оболочку электрооборудования.	IP66/67/68
	Кабельные вводы общепромышленные латунные и пластмассовые типа ВКД для герметичного ввода небронированного кабеля в оболочку электрооборудования с обеспечением выравнивания давления в оболочке.	IP68
	Кабельные вводы общепромышленные латунные типа ВК-М-МР для герметичного ввода небронированного кабеля, проложенного в металлорукаве, в оболочку электрооборудования.	IP66/67/68
	Кабельные вводы общепромышленные латунные типа ВКЭ1 для герметичного ввода экранированного кабеля в оболочку электрооборудования.	IP66/67/68
	Кабельные вводы общепромышленные латунные типа ВКХ для герметичного ввода, с фиксацией, небронированного кабеля в оболочку электрооборудования.	IP66/67/68



Руководитель органа

М.П. СибПромТест

Эксперт

Подпись

Подпись

И.В. Михайлов
инициалы, фамилия

М.Н. Бабенков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ


Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ128.RU.C01615

№ 1162422

Код ОКПД2 Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.130	Кабельные вводы латунные ВКД, ВКБЗ; кабельные вводы нержавеющей ВКБЗ; кабельные вводы пластмассовые МG, PГ, ВКД; клапаны латунные и пластмассовые КД Кабельные вводы латунные М, G, PГ, NPT, ВК, ВК1, ВК-М-МР, ВКЭ1, ВКХ; кабельные вводы нержавеющей ВК; заглушки латунные ЗР1 и ЗР2	ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023
	Кабельные вводы общепромышленные латунные и нержавеющей типа ВКБЗ для герметичного ввода бронированного кабеля в оболочку электрооборудования.	IP68
	Кабельные вводы общепромышленные пластмассовые типов МG, PГ для герметичного ввода небронированного кабеля в оболочку электрооборудования.	IP68
	Клапаны общепромышленные латунные и пластмассовые типа КД.	IP68
	Заглушки общепромышленные латунные типов ЗР1 и ЗР2.	IP66/67/68



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Подпись

И.В. Михайлов
инициалы, фамилия

М.Н. Бабенков
инициалы, фамилия