

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации продукции и услуг «Иркутское качество» (зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации Росстандарта, рег. № РОСС RU.A2917.04ЦБМ0)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.A2917.04ЦБМ0.Н.00041

Срок действия с 04.04.2025 по 02.04.2028

№ 0110804

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Иркутское качество» ФБУ «Иркутский ЦСМ». Адрес места нахождения: Россия, 664011, Иркутская область, город Иркутск, улица Чехова, дом 8. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 664011, Иркутская область, город Иркутск, улица Чехова, дом 8, лит. Б. Телефон +73952242633, адрес электронной почты os@ircsm.ru, info@ircsm.ru. регистрационный номер системы РОСС RU.A2917.04ЦБМ0 от 28.12.2023.

ПРОДУКЦИЯ Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение свыше 1000 В марок АС, АСКС, АСКП, АСКПЗ, АСК, состоящие из стального сердечника и алюминиевых проволок, марок А, АКП, АКПЗ, состоящие из алюминиевых проволок, марки АТЗС, состоящий из стального сердечника и проволок алюминий-циркониевого сплава. ГОСТ 839-2019 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
27.32.14.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 839-2019 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия» пп. 5.2, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6, 6.8.1, 6.8.5, 6.8.7, 6.9.1, 6.10.1.

код ТН ВЭД ЕАЭС
7614 10 000 0,
7614 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Иркутсккабель» (АО «Иркутсккабель»), ИНН 3821000937. Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: улица Индустриальная, дом 1, город Шелехов, Иркутская область, Российская Федерация, 666037.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Иркутсккабель» (АО «Иркутсккабель»), ИНН 3821000937). Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 666037, Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, улица Индустриальная, дом 1. Телефон +73955052905, адрес электронной почты secretary@irkutskkabel.ru.

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний от 11.03.2025 №№ 2503-П, 2504-П, от 12.03.2025 № 2505-П, аккредитованной испытательной лаборатории АНО «СибНИЦ», уникальный номер записи в РАЛ РОСС RU.0001. 21КБ28; протоколов ПСИ АО «Иркутсккабель»: от 20.02.2025 № 00400, 20.02.2025 № 00401, от 25.02.2025 № 00404; протоколов периодических испытаний ИЛ АНО «СибНИЦ»: №48 от 3.01.2024, № 322 от 26.06.2024, № 436 от 28.08.2024, № 456 от 06.09.2024, № 645 от 30.11.2024, № 15 от 17.01.2025; акта анализа состояния производства № 42/АП от 03.04.2025 ОС продукции и услуг «Иркутское качество» ФБУ «Иркутский ЦСМ», регистрационный номер системы РОСС RU.A2917.04ЦБМ0, акт подписан экспертом Эповой Ириной Николаевной

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы провода марок АСКС, АСК не менее 10 лет, марок АСКП, АСКПЗ, АКП, АКПЗ – не менее 25 лет, марок А, АКП, АТЗС – не менее 50 лет. Условия хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения 6 месяцев. Схема сертификации.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Г.А. Козлов
подпись

Г.А. Козлов
инициалы, фамилия

Эксперт

М.В. Стаханова
подпись

М.В. Стаханова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации