ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00346/21

Серия RU № 0271077

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РУБЕЖ», место нахождения: 410056, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, УЛИЦА УЛЬЯНОВСКАЯ, 25, адрес места осуществления деятельности: 410056, РОССИЯ, Саратовская обл, г Саратов, ул Ульяновская, дом 25, ОГРН: 1026403344450, номер телефона: +78452390905, адрес электронной почты: rubezh@rubezh.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «Полисервис», место нахождения: 196650, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КОЛПИНО, ТЕРРИТОРИЯ ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 22, ЛИТЕР ДМ, ПОМЕЩЕНИЕ 1.1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196650, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, г Колпино, территория Ижорский завод, дом 22, литер ДМ.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-264 типы согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк № 0778456), выпускаемые по АТПН.425231.020 ТУ «Извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-264».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-302/07-2021, выданного 28.07.2021 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-296/08-2021, выданного 06.08.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 208-СС/05-2021, выданного 17.05.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3) раздел 4. Условия хранения: в отапливаемых складских помещениях при температуре от -50 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Срок хранения не более 24 месяцев с даты выпуска, средний срок службы не менее 10 лет. Акт отбора и идентификации образцов № 208-СС/05-2021 от 17.05.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.08.2021 **ПО** 10.08.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шерканов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00346/21

Серия RU № 0778456

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)		Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8531 10	Извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-264		АТПН.425231.020 ТУ «Извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-264»
	ИПДЛ – 264/1-50 - R3	ИП 212-264	
	ИПДЛ – 264/1-50 - R3 исп. 1	ИП 212-264/1	
	ИПДЛ – 264/1-50 - R3 исп. 2	ИП 212-264/2	
	ИПДЛ – 264/1-50 - R3 исп. 3	ИП 212-264/3	
	ИПДЛ – 264/1-50 - R3 исп. 4	ИП 212-264/4	
	ИПДЛ – 264/1-50 - R3 исп. 5	ИП 212-264/5	
	ИПДЛ – 264/1-75 - R3	ИП 212-264/10	
	ИПДЛ – 264/1-75 - R3 исп. 1	ИП 212-264/11	
	ИПДЛ – 264/1-75 - R3 исп. 2	ИП 212-264/12	
	ИПДЛ – 264/1-75 - R3 исп. 3	ИП 212-264/13	
	ИПДЛ – 264/1-75 - R3 исп. 4	ИП 212-264/14	
	ИПДЛ – 264/1-75 - R3 исп. 5	ИП 212-264/15	
	ИПДЛ – 264/1-100 - R3	ИП 212-264/20	
	ИПДЛ – 264/1-100 - R3 исп. 1	ИП 212-264/21	
	ИПДЛ – 264/1-100 - R3 исп. 2	ИП 212-264/22	
	ИПДЛ – 264/1-100 - R3 исп. 3	ИП 212-264/23	
	ИПДЛ – 264/1-100 - R3 исп. 4	ИП 212-264/24	
	ИПДЛ – 264/1-100 - R3 исп. 5	ИП 212-264/25	
	ИПДЛ – 264/2-150 - R3	ИП 212-264/30	
	ИПДЛ – 264/2-150 - R3 исп. 1	ИП 212-264/31	
	ИПДЛ – 264/2-150 - R3 исп. 2	ИП 212-264/32	
	ИПДЛ – 264/2-150 - R3 исп. 3	ИП 212-264/33	
	ИПДЛ – 264/2-150 - R3 исп. 4	ИП 212-264/34	
	ИПДЛ – 264/2-150 - R3 исп. 5	ИП 212-264/35	
	Опционально извещатели могут комплектоваться дополнительным оборудованием:		
	Отражатель ИПДЛ - Д-I/4р		
	Пластина для установки четырех отражателей ИПДЛ - Д-I/4р		
	Кожух защитный ИПДЛ-Д-I/4р		
	Кожух защитный ИПДЛ-Д- II/4р		
	Кронштейн угловой ИПДЛ-Д-I/4р		
	Кронштейн угловой ИПДЛ-Д- II/4р		
	Кронштейн для крепления ИПДЛ к двутавровой балке		

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Шершанов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru